



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–17–(C-29/2013)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

**MA-GSM2D típusú, dual modemes, két SIM kártyás, két független szolgáltató hálózatán
működő tűzjelző berendezés, átviteli út,
kezelő szoftver, vevőegység, tűzoltósági kihelyezett fokozat**

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az
alábbi felhasználási területtel rendelkezik

riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés tűzjelző és tűzriasztó rendszerekhez

és amelyet

Multi Alarm Zrt.

1106 Budapest, Fátyolka utca 8.

gyártó a

Multi Alarm Zrt.

7630 Pécs, Basamalom út 33.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 54-21:2006 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott**
teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények
tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2014.06.06-án** került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban
meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a
gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek
változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 4.

Szentendre, 2020.03.09.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–17–(C-29/2013)

Melléklet

MA-GSM2D típusú, dual modemes, két SIM kártyás, két független szolgáltató hálózatán működő tűzátjelző berendezés, átviteli út, kezelő szoftver, vevőegység, tűzoltósági kihelyezett fokozat

Terméktípus	
Bemeneti tápfeszültség tartomány:	15 V - 18 V 50 Hz AC
Átlagos áramfelvétel	85 mA (ha nincs GSM kommunikáció) 130 ... 350 mA (GSM kommunikációközben)
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...+60°C
Tárolási hőmérsékleti tartomány	-25...+80°C
Használt frekvenciasávok:	900, 1800, 1900 MHz
Maximális RF teljesítmény	2W/1W (100/1800 MHz)
Dobozméret:	217 mm × 267 mm × 78 mm fehér színre fújt acél doboz; 1.2mm lemezzvastagság, a szabad levegőáramlás miatt kitörésekkel ellátva

Termékjellemzők	EN 54-21 szabvány vonatkozó szakaszai	Teljesítmény
Átviteli teljesítőképesség:	4, 5	D4 < 10 s, M4 < 20 s T5 < 90 s
Működési megbízhatóság:	4, 5, 7, 8, 9	A4 > 99,8%
Hőállóság	10.4	Megfelelt
Rezgésállóság	10.6., 10.7, 10.11	Megfelelt
Villamos stabilitás	10.8, 10.9	Megfelelt
Nedvességállóság	10.5, 10.10	Megfelelt

Kiadás: 4.
Szentendre, 2020.03.09.

